

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Д/с № 21»

И.А. Сквиряцкене

20 24 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2**

Республика Коми,
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«15» апреля 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

1.2. Адрес объекта: 169319, Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 57 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1441,21 кв. м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка - Да; 6032,07 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024, капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 общеразвивающего вида», МДОУ «Д/с № 21»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

169319, Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 61 А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 22, тел. 8 (8216) 76-28-27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образование дошкольное

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов): нет

1. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 170 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусный маршрут № 2, 5, 10, 11, 12, 104, 112 остановка «Чибыю»;

автобусный маршрут № 2, 5, 10, 12, 104, 112 остановка «Трансагенство»

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

остановка «Чибыю» - 300 м, остановка «Трансагенство» - 260 м

3.2.2. время движения (пешком) в мин.:

от остановки «Чибыю» - 5 мин, от остановки «Трансагенство» - 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, бордюры между проезжей частью и тротуаром

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

**** указывается:**

- ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ-В - доступно условно всем,
- ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);
- ВНД-В – временно недоступно всем,
- ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан **временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи персонала рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования человека открывающейся дверью);
- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

-

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

-

5. Санитарно-гигиенические помещения:

-

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;

- установить антискользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;
- обустроить зоны отдыха на всем пути движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- приобрести специальное оборудование (кресло-коляска);
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;
- приобрести специализированную мебель в группы;
- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

-

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на первом этаже здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен.

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию).

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

-

Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (уклон 1:12 или 1:20)
- установить поручни на пандусе согласно требований СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;
- установить антискользящее покрытие на пандусе;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- необходимо приобрести специальное оборудование (кресло-коляска; ступенькоход);
- приобрести специализированную мебель в группы;
- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория, прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;

- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

2. Вход в здание:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;

- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;

- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;

- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;

- установить звуковые маяки на пути следования;

- выделить место для собаки поводыря;

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4.1. Зона оказания услуги:

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;

- приобрести специализированные пособия и ТСР в группы.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

-

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;

- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен.

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
----------	--	--

		доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Имеется
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МДОУ «Д/с № 21»	100%
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов в МДОУ «Д/с № 21»	100%
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в группе не должна превышать 15 человек.	Не превышает

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (II) Места приложения труда	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления	

	объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	План инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкции разработаны
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Локальные акты разработаны
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификации воспитателей
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МДОУ «Д/с № 21»	Увеличение доли детей – инвалидов, получающие дополнительное образование

4.3. Период проведения работ: 2027 год

в рамках исполнения:

Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

на 1 этапе: ДУ (к, о, с, г, у), на 2-3 этапе: ДП (к, о, с, г, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется:

Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п. 1.2, СП 59.13330.2020 г;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

нет

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации,

дата: нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» апреля 2024 года,

2. Акта обследования объекта от «15» апреля 2024 года

3. Решения Комиссии Б/Н от «15» апреля 2024 г.

Приложение
к Паспорту ОСИ № 1
Дата «29» декабря 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Д/с № 21»
И.А. Сквиряцкене
19.10.2023 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» (до 19.10.2023 г. МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида», реорганизация)
(наименование объекта)

169319, Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 57 А
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и	Ежегодно Приказ № 05-01/23 от 10.04.2024 г. «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов

				<p>других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>в МДОУ «Д/с № 21»</p>
<p>1.1</p>	<p>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>1 этап</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Приказ № 05-01/23 от 10.04.2024 г. «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в МДОУ «Д/с № 21»</p>
<p>1.2</p>	<p>Закрепление в функциональных обязанностях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>1 этап</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Инструкция ответственного</p>

	сопровождение)			<p>утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»</p>	<p>сотрудника</p> <p>Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МДОУ «Д/с № 21»</p>
1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	К, О, С, Г, У	1 этап	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства</p>	<p>Ежегодно</p> <p>План инструктажа</p> <p>Журнал учета Инструктажа</p> <p>Инструкции</p> <p>При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего</p>

1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, О, С, Г, У	1 этап	<p>образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»</p> <p>ГОСТ Р 52872-2019</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки</p>	законодательства
				<p>Ежегодно</p> <p>«Положение по разработке, размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Д/с № 21» по вопросам доступности объекта и услуг»</p> <p>Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте МДОУ «Д/с № 21»</p>	

				<p>Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»</p>	<p>Ситуационно, по мере необходимости</p>
1.5	<p>Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика</p>	Г,С	1 этап	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.</p>	
2	<p>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</p>	К,О,С,Г,У	-	<p>Не предоставляется</p>	-
3	<p>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</p>	К,О,С,Г,У	-	<p>Не предоставляется</p>	-
4	<p>Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг</p>	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>ГОСТ Р 52872-2019 Приказ № 831 от 14.08.2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации</p>	<p>Ежегодно Обновляется по мере необходимости «Положение по разработке, размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Д/с № 21» по вопросам доступности объекта и услуг»</p>

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В НЕМ УСЛУГАМ

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	ГОСТ Р 59812-2021 Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - оборудование стоянки для инвалидов; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей, на пути движения в соответствии с нормами; - монтаж/демонтаж кнопки вызова персонала; - устранение неровностей и трещин на	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 200 000 руб.

3.1.2	<p>асфальтовой дороге.</p> <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - указатели пути движения; - опорные устройства, поручни; - кнопка вызова персонала; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - тактильные средства навигации и предупреждения. 	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 230 000 руб.</p>
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж перекатных пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице, пандусе <p>входной площадке и тамбура;</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия входной площадки; - монтаж/демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия в тамбуре, на входной площадке и пандусе 	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 200 000 руб.</p>
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; 	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2027</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в</p>

	- информационные таблички на Брайля			Внебюджетные средства	текущих ценах на период составления дорожной карты) 320 000 руб.
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж перекатных пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - замена напольного покрытия; - создание рельефного участка пола; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты). 	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	<p>Конец 2027</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 900 000 руб.</p>
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - тактильные средства навигации и предупреждения; 	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Республиканский бюджет Местный бюджет	<p>Конец 2027</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и</p>

	- информационные таблички на Брайля; - пандус перекатной; - кресло-коляска.			«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 330 000 руб.
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж напольного покрытия; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж перегородок; <i>Зальная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж напольного покрытия; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж перегородок.	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 730 000 руб.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные пегли; - кушетка с подъемником; - электронные лупы увеличители; - сигнал оповещения звонка для глухих.	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 350 000 руб.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - демонтаж умывальника; - демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом,	К,О,С	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления

	<p>писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж крючков для одежды; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.) - монтаж/демонтаж дверных ручек.</p>				<p>дорожной карты) 630 000 руб.</p>
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации: Туалет: - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины; - установка знака доступности помещения</p>	К,О,С	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 60 000 руб.</p>
3.6	<p>По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 250 000 руб.</p>
3.6.1	<p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p>	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	<p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872-2019. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 250 000 руб.</p>
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей,</p>	С	2-3 этапы 2024-2027	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении</p>	<p>Конец 2027 Сумма</p>

	знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями			изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 56832-2020; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 530 000 руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Ежегодно Допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ № 05-01/25 от 10.04.2024 г. «Об утверждении положения о порядке допуска собаки-поводыря в МДОУ «Д/с № 21» «Положение о порядке допуска собаки-поводыря в МДОУ «Д/с № 21»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет	Конец 2027 Сумма

	особенностей восприятия				Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 530 000 руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо- киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап Разработка памяток на объекте	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Ежегодно Памятки на объекте для МГН Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 55 000 руб.	
3.7	По путям движения к объекту					
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте.	Информация на сайте МДОУ «Д/с № 21», памятки	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап	Обращение в Администрацию муниципального округа "Ухта" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование останочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН от 16.04.2024 № 84	Ответ на ходатайство Администрацией муниципального округа "Ухта"	

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

УГОШ КРО ВОИ

Наименование организации

А.А. Козловский

Фамилия, Имя, Отчество

169309, г. Ухта, пр-кт. Космонавтов, д. 21

тел. 8 (8216) 76-28-01, email: uhaovo1@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « 11 » апрель 20 24 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Приложение
к Паспорту ОСИ № 1
от «05» декабря 2019 года



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Д/с № 21»
И.А. Сквиряцкене
2024 года

АКТ
выполненных работ по адаптации объекта
и повышению уровня доступности услуг
для людей с инвалидностью и
маломобильным группам населения (МГН)
в период с 2019 по 2023 годы
к паспорту доступности ОСИ № 1 от 05.12.2019 года

Республика Коми, г. Ухта

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«15» апреля 2024 г.

Наименование объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» (до 19.10.2023 г. МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида», реорганизация)

Адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 57 А

В период с 2018 по 2023 года были выполнены следующие работы по адаптации объекта и повышению уровня доступности услуг для людей с инвалидностью и маломобильным группам населения (МГН).

1. Организационные мероприятия:

1.1 В организации утвержден порядок оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: *да (Положение о ситуационной помощи инвалидами лицам с ограниченными возможностями в МДОУ «Д/с № 5, утвержден приказом № 01-13/201 от 02.12.2019)*

1.2 В организации утвержден локальный документ, которым назначены ответственные лица за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: *да (приказ № 01-13/201 от 02.12.2019)*

1.3 В организации предоставляются услуги инвалидам по месту жительства (на дому): *нет*

1.4 В организации предоставляются услуги инвалидам в дистанционном формате: *нет*

1.5 В организации официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения: *да*

1.6 На официальном сайте организации на главной странице размещена вкладка «Доступная среда», а также присутствует информация для инвалидов в подразделе «Доступная среда»: *да*

1.6 В организации обеспечен допуск собаки-проводника на объект, и организовано для нее место ожидания: *нет (не предоставляется возможным)*

1.7 Направленно ходатайство в Администрацию об обустройстве ближайших к объекту автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта для людей с инвалидностью и МГН в соответствии с требованиями нормативных документов: *нет*

1.8. На объекте и/или прилегающей к нему территории (при наличии) установлена система вызова персонала (кнопка вызова с выходом на ответственное лицо за сопровождение / дежурного): *нет*

1.9 Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: *нет*

1.10 Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
Сайте организации (адрес): <http://ds21.edu-ukhta.ru/>
Карте доступности (адрес): www.zhit-vmeste.ru

2. Приобретены технические средства реабилитации, адаптивные методические пособия и т.п.: *нет*

3. Ремонтные работы:

3.1 Территория, прилегающая к зданию (участок): *нет*

3.2 Вход (входы) в здание: *нет*

3.3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): *нет*

3.4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта): *нет*

3.5 Санитарно-гигиенические помещения: *нет*

3.6 Система информации и связи: *нет*

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД
	4 (II) Места приложения труда	-
	4 (III) Жилые помещения	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и услуг после выполненных работ по адаптации.

Состояние доступности объекта оценено как: ВНД

Состояние доступности услуг на объекте оценено как: ДУ

Руководитель
рабочей группы

Заведующий Сквиряцкене И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего Губанова Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель заведующего Коракова С.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Специалист (эксперт) по доступной среде УГО КРО ВОИ Козловский А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

